

深圳市虹彩检测技术有限公司

检测报告

样品类型: 工业废水

委托单位: 中万印刷(深圳)有限公司

受检单位: 中万印刷(深圳)有限公司

单位地址: 深圳市龙岗区横岗街道红棉四路25号1栋

检测日期: 2019/6/6-2019/6/14

报告日期: 2019/6/14



深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 3 页

报告编号: WTH19H05035070K-2

编写: 石玲子

复核: 李艳科

签发: 刘永娟

签发日期: 2019.6.14

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责,本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H05035070K-2

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年6月6日	FS190606035070K-02	工业废水处理后的取样口	无色、无味、无浮油、清	冯桂杰 陈仕煌

2、检测结果

检测项目	结果	单位	《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级	结论
pH值	7.23	无量纲	6~9	合格
悬浮物	ND	mg/L	60	合格
化学需氧量	24	mg/L	90	合格
五日生化需氧量	6.2	mg/L	20	合格
氨氮	0.284	mg/L	10	合格
色度	2	倍	40	合格

备注: "ND"表示检测结果低于方法检出限。

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH值	便携式pH计法	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.1.6(2)	便携式PH计 PHB-4	—	冯桂杰
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析天平 CPA225D	4 mg/L	农婷
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	—	4 mg/L	张渝
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250-A	0.5 mg/L	张渝
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 (UV-7504C)	0.025 mg/L	黄冰冰
色度	稀释倍数法	GB 11903-1989	—	—	农婷

备注: "—"表示无规定。

报告结束